



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

**BELGE NUMARASI** 025790-TSE-03/03  
*REFERENCE NUMBER OF LICENCE*

**BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ** 12.09.2013  
*DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*

**BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ** 24.07.2018  
*LICENCE VALID UNTIL*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI** NETELSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ  
*NAME OF THE LICENCE HOLDER* TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ** AHİ EVRANOSB MAH/SEMT KARAKOYUNLU CAD. NO:4 /1 SINCAN  
*ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER* ANKARA/TÜRKİYE

**ÜRETİM YERİ ADI** NETELSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SİSTEMLERİ.SAN.TİC.A.Ş.  
*NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*

**ÜRETİM YERİ ADRESİ** Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi Karakoyunlu Cad.No: 4 Sincan-  
*ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE* ANKARA ANKARA / TÜRKİYE

**İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)** 025790-TSE-03/02  
*INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*

**TESCİLLİ TİCARİ MARKASI** NETELSAN  
*REGISTERED TRADE MARK*

**İLGİLİ TÜRK STANDARDI** TS 8710 EN 60598-2-22 / Aydınlatma Armatürleri-Bölüm 2-22: Belirgin  
*RELATED TURKISH STANDARD* Özellikler-Acil Aydınlatma İçin / 21.04.2003

**BELGE KAPSAMI**  
*SCOPE OF LICENCE*

'NETELSAN' marka

- 180-230V, 50-60 Hz, 2W, BLAZE Model, 180 dakika kapasiteli, I Sınıfı, IP 20, Sürekli yanan, 8 adet Led Lamba ile kullanılan Acil aydınlatma armatürleri
- 220-240V, 50-60 Hz, 2W, MITHRA Model, 180 dakika kapasiteli, I Sınıfı, IP 20, Sürekli yanan, Maks. 33 adet Led Lamba ile kullanılan Acil aydınlatma armatürleri (15.03.2016 K.D.)



05/10/2017  
  
GÖKÇÜ İLMSU  
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ  
MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.  
\*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.  
\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Tel: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17  
\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17  
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

